


P R Ü F U N G S Z E U G N I S


CT-08-12-17-01

- Produkt:** Massivholzplatte
Plattentyp 1-S-MHP
Qualität B, Verleimung B 4
Dicke: 27 mm
Herstellungsdatum: 07.11.2008
- Firma:** Nordpan S.p.A.
Zona Industriale 7, 39030 Valdaora - Olang, BZ
Italien
- Auftrag:** Bestimmung der Formaldehydabgabe von einer Massivholzplatte
nach der Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1
- Prüfmethodik:** Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1
chemische Analyse Formaldehyd: Acetylaceton - Verfahren
- Prüfbericht:** Prüfbericht 230721 vom 17. November 2008
- Prüfergebnis:** Die Formaldehydabgabe der untersuchten Massivholzplatte beträgt < 0,01 ppm (312 h).
Die Massivholzplatte erfüllt hinsichtlich der Formaldehydabgabe die ChemVerbotsV § 1 (3) und entspricht nach DIN EN 13986 „Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung“ der Formaldehyd-Klasse E 1. Außerdem wird die Massivholzplatte hinsichtlich der Formaldehydabgabe der Anforderung nach RAL-UZ 76 für „Emissionsarme Holzwerkstoffplatten“ gerecht.

Dresden, 17. Dezember 2008


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter